

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 921163200_59_001

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **BS-1632**
2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήση (-εις): Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών για χρήση σε κτιριακές εγκαταστάσεις πυρασφαλείας και συστημάτων πυρανίχνευσης
3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72° χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Κολινδρός Πιερίας, Τ.Κ. 60061
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Τυροπώλη Αντριάννα 72° χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Κολινδρός Πιερίας, Τ.Κ. 60061
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 1
6. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-2:1997 +A1:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων
EN 54-4: 1997 +A1:2002 +A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος
Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ, Νο. 0848
7. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 54-2: 1997 +A1: 2006
Επίδοση υπό συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	4, 5, 7
Καθυστερήση απόκρισης (απόκριση σε πυρκαγιά)	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Λειτουργική Αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	15.4
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στις δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	15.6, 15.7, 15.15

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 54-2: 1997 +A1: 2006
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Ηλεκτρική Σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	15.8 έως 15.13
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	15.5, 15.14

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή: EN 54-4: 1997 +A1: 2002 +A2:2006
Επίδοση της παροχής ισχύος	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	4, 5, 6
Λειτουργική Αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	4, 5, 6, 7, 8
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	9.5
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στις δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	9.7, 9.8, 9.15
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Ηλεκτρική Σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	9.9 έως 9.13
Ανθεκτικότητα της Λειτουργικής Αξιοπιστίας: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΗΣ	9.6, 9.14

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Τυροπώλη Αντριάννα

Κολινδρός Πιερίας, Ελλάδα την/στις 05/11/2014

OLYMPIA ELECTRONICS
ELECTRONIC MANUFACTURERS
N. LAKASAS - P. ARVANITIDIS S.A.
60061 KOLINDROS - GREECE
TEL: 0030 23530 51200 - 51611 - 51612
FAX: 0030 23530 51486
ATHENS TEL: 0030 210 9852193-4
FAX: 0030 210 9852225



Olympia Electronics
Product Validation Department