

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

I.C.E.L. S.C.p.a.
Ind. Conduttori Elettrici - Lugo
Via Torricelli 4/6
48022 LUGO DI RAVENNA RA
ITALIEN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Starkstromkabel 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall
für Kraftwerke**

***Power cable 0,6/1 kV with special fire performance
for use in power stations***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

VDE-Kabelzeichen
VDE Cable Mark

◁VDE▷ 0276 oder/for ▷◁ 0276

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 Teil 604):2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3:2005 Teile 0, 1u.5-G

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

Aktenzeichen: 1220300-5260-0604 / 178798

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039218

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-01-16

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40039218 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

I.C.E.L. S.C.p.a. Ind. Conduttori Elettrici - Lugo, Via Torricelli 4/6, 48022 LUGO DI RAVENNA RA, ITALY

Aktenzeichen / File ref.

1220300-5260-0604 / 178798 / CC4 / LR

Datum / Date

2014-01-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039218.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039218.

Starkstromkabel 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke

**Power cable 0,6/1 kV with special fire performance
for use in power stations**

Typ(en) / Type(s)

N2XH-O/J

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U = 0,6/1 kV

Firmenzeichen
Trademark

I.C.E.L.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC4
Section CC4